

	коробки; в электрощитовой, в щите освещения отсутствует защитное ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением. Токоведущие части, находящиеся под напряжением доступны для случайных прикосновений.		
22	филиал с. Николаевка: на сцене лампа ДРЛ постановочного освещения не имеет предохранительной сетки, исключающей выпадение осколков стекла, в случае разрыва лампы.	пункт 7.2.27 ПУЭ	юридическое лицо
23	филиал с. Красное: в щите освещения отсутствует защитное ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением. Токоведущие части, находящиеся под напряжением доступны для случайных прикосновений.	пункт 1.7.49 ПУЭ	юридическое лицо
24	филиал с. Толстовка: провода сети электроосвещения не имеют прочного крепления к поверхностям стен; вводной кабель (внутри здания) не закреплён на стене; выход кабеля из электрощитовой выполнен не через специализированный проём; распределительные коробки, выключатели не закреплены; в фойе провода сети электроосвещения проложены на высоте ниже 2 м от уровня пола.	пункт 2.1.4 ПУЭ пункт 2.1.79 ПУЭ пункт 2.1.52 ПУЭ	юридическое лицо
25	не назначено лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок предприятия	пункт 2.2.3. ПТЭТЭУ	юридическое лицо