

МАУ Тамбовский РДК занимается культурно – досуговой деятельностью.

И.о. руководителя – заместитель директора МАУ Тамбовский РДК Кудряш Виталий Александрович не проходил аттестацию в области энергетической безопасности (Г 1.1., Г 2.1.).

2. Общая часть.

На основании выданного распоряжения были проведены мероприятия по контролю и надзору за соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» в МАУ Тамбовский РДК, за соблюдением обязательных требований правил, относящихся к энергетике, к теплоснабжению, выявление и пресечение нарушений требований правил в области энергетики, в области теплоснабжения.

2.1.1. Схема электроснабжения.

Категории надежности электроснабжения III (третья) – определена договором на энергоснабжение № БЭООЭ0001998 (на момент проверки дата договора не определена), заключённого с ФОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт». Какие-либо другие технические документы, (технические условия на подключение, проектная документация), подтверждающие категоричность объектов, в МАУ Тамбовский РДК отсутствуют.

Электроснабжение предприятия осуществляется по сетям Тамбовского РЭС СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» от ПС-110/35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 8 через ТП 01-08 (с. Тамбовка); от ПС-35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 12 через ТП 14-01 (с. Привольное); от ПС-35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 12 через ТП 03-07 (с. Придорожное); от ПС-35/10-Лозовое по фидеру 10 кВ № 3 через ТП 3-04 (с. Толстовка); от ПС-110/35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 6 через ТП 1-11 (с. Лермонтовка); от ПС-35/10-Муравьевка по фидеру 10 кВ № 4 через ТП 06-06 (с. Муравьевка); от ПС-35/10-Куропатино по фидеру 10 кВ № 5 через ТП 21-08 (с. Красное);