

|    |  |   |                  |
|----|--|---|------------------|
|    | энергетической безопасности (Г 1.1., Г 2.1.).  | по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007) Приказ ФСЭТАН от 29 февраля 2007 года N 37<br>«О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (с изменениями на 5 июля 2007 года) |                  |
| 2. | распорядительным документом не назначен ответственный за электрохозяйство, с группой по электробезопасности не ниже IV (четыре).   | пункт 1.2.3 и пункт 1.2.7 ПТЭЭП   | юридическое лицо |
| 3. | обслуживание электроустановок не обеспечено необходимым по количеству квалифицированным электротехническим персоналом, договор на обслуживание со специализированной организацией не заключён. | пункт 1.2.1 ПТЭЭП   | юридическое лицо |
| 4. | техническое обслуживание и ремонт электроустановок производится по мере выхода их из строя, график планово-предупредительных ремонтов, отсутствует.  | пункт 1.6.3 ПТЭЭП   | юридическое лицо |