

7. Провода, находящиеся в пределах сцены проложены не в металлических трубах: Тамбовский дом культуры; филиал с. Садовое; филиал с. Козьмодемьяновка; филиал с. Толстовка, нарушен пункт 7.2.53 ПУЭ;
8. Филиал с. Привольное: ввод в здание выполнен через окно, не через специализированный проём, внутри здания провод не закреплён, нарушен пункт 2.1.79 ПУЭ;
9. Филиал с. Свободка: в спортзале металлоконструкции по которым проложены провода сети освещения не имеют защиты при косвенном прикосновении (нет соединения с системой уравнивания потенциалов, посредством нулевого защитного проводника), нарушен пункт 1.7.76 ПУЭ; в спортзале соединение проводов, находящихся на металлоконструкциях, выполнено без соединительных и ответвительных коробок, нарушен пункт 2.1.26 ПУЭ;
10. Филиал с. Жариково: соединение проводов светильника на входе в здание выполнено без соединительной коробки, нарушен пункт 2.1.26 ПУЭ; в электрощитовой, в щите освещения отсутствует защитное ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением. Токоведущие части, находящиеся под напряжением доступны для случайных прикосновений, нарушен пункт 1.7.49 ПУЭ;
11. Филиал с. Николаевка: на сцене лампа ДРЛ постановочного освещения не имеет предохранительной сетки, исключающей выпадение осколков стекла, в случае разрыва лампы, нарушен пункт 7.2.27 ПУЭ;
12. Филиал с. Красное: в щите освещения отсутствует защитное ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением. Токоведущие части, находящиеся под напряжением доступны для случайных прикосновений, нарушен пункт 1.7.49 ПУЭ;