

от ПС-35/10-Муравьёвка по фидеру 10 кВ № 10 через ТП 20-01 (с. Корфово); от ПС-35/10-Озёрная по фидеру 10 кВ № 1 через ТП 35-01 (с. Липовка); от ПС-35/10-Степная по фидеру 10 кВ № 1 через ТП 36-03 (с. Чуевка); от ПС-110/35/10-Раздольная по фидеру 10 кВ № 11 через ТП 05-10 (с. Раздольное); от ПС-35/10-Муравьёвка по фидеру 10 кВ № 1 через ТП 09-05 (с. Гильчин); от ПС-35/10-Дим по фидеру 10 кВ № 18 через ТП 40-01 (с. Лиманное); от ПС-35/10-Дим по фидеру 10 кВ № 21 через ТП 04-04 (с. Новоалександровка); от ПС-35/10-Николаевка по фидеру 10 кВ № 11 через ТП 08-03 (с. Николаевка); от ПС-35/10-Куропатино по фидеру 10 кВ № 9 через ТП 07-03 (с. Куропатино); от ПС-35/10-Куропатино по фидеру 10 кВ № 1 через ТП 19-03 (с. Духовское); от ПС-110/35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 4 через ТП 34-02 с. Орлецк; от ПС-35/10-Садовое по фидеру 10 кВ № 5 через ТП 10-02 (с. Садовое); от ПС-35/10-Лозовое по фидеру 10 кВ № 2 через ТП 32-05 (с. Лозовое); от ПС-110/35/10-Раздольное по фидеру 10 кВ № 13 через ТП 13-14 (с. Жариковое); от ПС-110/35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 18 через ТП 15-04 (с. Свободка); от ПС-110/35/10-Раздольное по фидеру 10 кВ № 17 через ТП 16-01 (с. Рощино); от ПС-35/10-Степная по фидеру 10 кВ № 7 через ТП 02-03 (с. Козьмодемьяновка); от ПС-110/35/10-Тамбовка по фидеру 10 кВ № 18 через ТП 12-10 (с. Косицыно); от ПС-35/10-Муравьёвка по фидеру 10 кВ № 1 через ТП 18-01 (с. Резуновка).

В соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей заключёнными с Тамбовским РЭС ОАО «ДРСК» от 01 мая 2012 г; 11 сентября 2014 г; 01 декабря 2015 г; 24 сентября 2015 г; 01 августа 2016 г; 27 сентября 2016 г; граница эксплуатационной и балансовой принадлежности установлена *«на изоляторах опор в сторону потребителя; на контактных соединениях опор в сторону потребителя».*

2.1.2. Характеристика электрохозяйства

Установленная мощность токоприемников	342 кВт
---------------------------------------	---------