

26	Технические паспорта тепловых энергоустановок, тепловых сетей и акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления представлены не в полном объеме	пункт 2.8.1. ПТЭТЭУ	юридическое лицо
27	схемы (чертежи) не вывешиваются на видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть	пункт 2.8.3. ПТЭТЭУ	юридическое лицо
28	не организован постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования)	пункт 2.6.1. ПТЭТЭУ	юридическое лицо
29	в тепловых пунктах на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях нарушена тепловая изоляция, а на некоторых филиалах (с. Придороженское, с. Косицино, с. Садовое,) отсутствует полностью	пункт 9.1.39. ПТЭТЭУ	юридическое лицо
30	отсутствуют инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки	пункт 2.8.4. ПТЭТЭУ	юридическое лицо
31	отсутствует оперативный журнал	пункт 9.1.55. ПТЭТЭУ	юридическое лицо

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

нарушений не выявлено: _____