

#### 2.2.4. Эксплуатация.

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним ответственный работник из числа электротехнического персонала (имеющего группу III) не назначен. Журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним, отсутствует, нарушен пункт 3.5.10 ПТЭЭП.

Эксплуатация электроустановок имеет отступления от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических установок и сетей.

### 2.3. Соблюдение техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

#### 2.3.1. Проверка знаний у персонала организации.

Производственный не электротехнический персонал, выполняющий работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, на I группу по электробезопасности не проинструктирован. Журнал инструктажей установленной формы отсутствует. Утверждённый перечень должностей и профессий, подлежащих аттестации на первую группу по электробезопасности отсутствует, нарушен пункт 1.4.1 ПТЭЭП.

#### 2.3.2. Средства первой помощи.

Средства первой помощи имеются и обновляются по мере истечения срока давности, межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи в наличии.

#### 2.3.3. Наличие запирающих устройств.

Двери распределительных устройств, электрощитовых не заперты на замки: Тамбовский районный дом культуры; филиал с. Новоалександровка; филиал с. Привольное; филиал с. Жариково; филиал с. Косицино; филиал с. Лазаревка, нарушен пункт 2.2.4 ПТЭЭП.